

Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) č. 1

Název programu: Program obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Název projektu: Rekonstrukce ul. Havířská III v obci Cvrčovice
Název zakázky: Rekonstrukce ul. Havířská III v obci Cvrčovice
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale na základě výjimky dle § 31. Zakázka je realizována dle podmínek Středočeského kraje a dle směrnice obce k zadávání VZ malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje.

Profil zadavatele: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/07e85c7f-0bbe-46f0-bf12-f16cf4072ff4>.

1) Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Obec Cvrčovice
IČ zadavatele: 00234231
Sídlo zadavatele: Třída Rudé armády 142, 273 41 Cvrčovice

Statutární zástupce zadavatele: Stanislav Plecítý, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Věc: Vysvětlení ZD (Dodatečné informace k zakázce)

DOTAZ Č. 1

Dne 27. 1. 2020 obdržel Zadavatel dotaz od Dodavatele prostřednictvím emailu následujícího znění:

Dobrý den,

žádáme o dodatečnou informaci k akci
Rekonstrukce ul Havířská III v obci Cvrčovice.

Žádáme o upřesnění ložní vrstvy pod betonovou dlažbu chodníků a vozovek.

V rozpočtu jsou použity položky - kryty z dlaždic betonových do lože z MC.

V technické zprávě i vzorovém řezu je pouze výška ložní vrstvy, nikoliv její složení.

Dle našeho názoru by dlažba měla být položena do štěrkového lože nikoliv do lože z MC.

V tom případě je nutné vyměnit položky č 32-35, SO 101 za jiné.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď Zadavatele:

Lože pod cementobetonovou dlažbou je v rámci projektové dokumentace i v souladu s TP 170 předpokládáno z drtě 4/8. V rozpočtu byla chybně uvedena položka počítající s pokládkou dlažby na MC. Přikládáme opravený výkaz výměr.

Součástí tohoto Vysvětlení ZD (Dodatečné informace k zakázce) je i opravený výkaz výměr, který nahrazuje původní výkaz výměr.

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro překládání nabídek, a to do 14. 2. 2020 do 10:00 hod.

Otvírání obálek se koná ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tedy 14. 2. 2020 v 10:00 hod

Příloha: P2 Výkaz výměr - ul. Havířská Cvrčovice_DI1.xls

Datum: 29. 1. 2020

Stanislav Plecítý

OBEC CVRČOVICE
273 41 BRANDÝSEK

